

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении
Роспотребнадзора по Самарской области от 23.04.21 г. № 05/130 в 12ч00мин.**

При проведении планового мероприятия по контролю в МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, адрес: 443082, г. Самара, ул. Пятигорская, 4, директор Кондрашова Татьяна Александровна, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий
1.	Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Привести параметры микроклимата (температура воздуха) в соответствие гигиенических нормативов (+18 - + 24град. С) в кабинете № 6 п.98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения предписания от 23.04.2021г. №05/130-3 - 01.10.2021г.

Ответственность за выполнение предписания от 23.04.2021г. №05/130-3 возлагается на:


юридическое лицо МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара,

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков


Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке

Предписание для исполнения получил « 23 » апреля 2021 г. директор МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, Кондрашова Татьяна Александровна 

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении
Роспотребнадзора по Самарской области от 23.04.21 г. № 05/130 в 12ч00мин.**

При проведении планового мероприятия по контролю в МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, адрес: 443093, г. Самара, ул. Урицкого, 1А, директор Кондрашова Татьяна Александровна, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий
1.	Привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями (полы не должны иметь дефекты и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) в кабинетах №42,46 п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3.	Оборудовать унитазы сидениями в туалете на 4 этаже п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Привести параметры микроклимата (температура воздуха) в соответствие гигиенических нормативов (+18 - + 24град. С) в кабинете № 30 п.98 таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения предписания от 23.04.2021г. №05/130 - 01.10.2021г.

Ответственность за выполнение предписания от 23.04.2021г. №05/130 возлагается на:

юридическое лицо МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара,

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке

Предписание для исполнения получил « 23 » апреля 2021 г. директор МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, Кондрашова Татьяна Александровна

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении
Роспотребнадзора по Самарской области от 23.04.21 г. № 05/130-1 в 12ч00мин.**

При проведении планового мероприятия по контролю в МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, адрес: 443013, г. Самара, ул. Пролетарская, 175, директор Кондрашова Татьяна Александровна, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий
1.	Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Оборудовать санузлы водонагревающими устройствами п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения предписания от 23.04.2021г. №05/130-1 - 01.10.2021г.

Ответственность за выполнение предписания от 23.04.2021г. №05/130-1 возлагается на:

юридическое лицо МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара,

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков


Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке

Предписание для исполнения получил « 23 » апреля 2021 г. директор МБУ ДО «ЦВР «Парус» г. о. Самара, Кондрашова Татьяна Александровна 